



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών,
 Υποδομών και Ελέγχου
 Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
 Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και
 Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων
 Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
 ΤΚ: 101 81, Αθήνα
 Πληροφ.: Ζ. Ρωμαίου
 Τηλ.: 210 3893 230,256
 Fax: 210 3893 999
 e-mail: zrom@gge.gr

Αθήνα, 18/5/2017

Α.Π. : ΔΠΠ 1088

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**Προς:****Ως Πίνακα Αποδεκτών**

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα περί επιβολής προστίμου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας με ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών»

Σχετ.: α) Το υπ' αρ. ΦΕ/58171/308/22.3.2017 έγγραφό της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 β) Το υπ' αρ. οικ. 1899/21.3.2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας το ως άνω β) σχετικό, αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων, σάς γνωρίζουμε ότι η θέση της υπηρεσίας μας έχει ως κατωτέρω:

1. Σε περίπτωση που το πρατήριο λειτουργεί με το σύστημα εισροών εκροών, παρακολουθούνται από αυτό οι διακινούμενες ποσότητες υγρών καυσίμων, εκδίδονται τα προβλεπόμενα δελτία και αποστέλλονται τα σχετικά στοιχεία στη βάση δεδομένων του Υπ. Οικονομικών, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η ενιαία άδεια λειτουργίας, με ευθύνη του πρατηριούχου, δεν επιβάλλεται η κύρωση της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ Β' 2173), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 (ΦΕΚ Β' 575), αλλά η κύρωση της παρ. 1β του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας από την αδειοδοτούσα εξαιτίας της μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά αφορούν το εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών, δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιβολή της κύρωσης της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ Β' 2173), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 (ΦΕΚ Β' 575), αλλά είναι κατ' αρχήν αρμοδιότητα της οικείας αδειοδοτούσας να μεριμνήσει για τις ενέργειές της, που ακολουθούν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή της διάταξης. Εάν δε, ωστόσο αυτή ενεργοποιηθεί, εντοπιστεί να λειτουργεί το πρατήριο, εφαρμόζεται κατ' αρχήν η παρ. 1γ του Άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ.

3. Εκτιμούμε ότι οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που για το πρατήριο είτε δεν πληρούνται οι όροι της ως άνω παρ.1, πέραν της έκδοσης της ενιαίας άδειας λειτουργίας, ή στις περιπτώσεις που σε εγκατεστημένο και εν λειτουργία σύστημα εισροών εκροών διαπιστώνεται διακίνηση, εμπορία ή αποθήκευση υγρών καυσίμων εκτός συστήματος εισροών εκροών.

4. Τέλος, παρόλο που έχουν προ πολλού παρέλθει οι καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης του συστήματος, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας της διοίκησης δεν πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα της διοίκησης σε περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρω βίας συντρέχουν στην αδυναμία συμμόρφωσης, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 2, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν τεκμαίρεται παράνομη διακίνηση ή αποθήκευση καυσίμων για το εξεταζόμενο πρατήριο.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Ευστράτιος Ζαφείρης

Πίνακας Αποδεκτών

Αποστολή με email

1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών της χώρας
2. Δ/νσεις Ανάπτυξης ΠΕ της χώρας

Αποστολή ταχυδρομικά

1. ΑΑΔΕ, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)
Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ
2. ΑΑΔΕ, Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
Καρ. Σερβίας 8 101 84 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας
Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
3. Γεν. Δ/ντή Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
4. Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας